

Czerwionka-Leszczyny, dnia 20.11.2023 r.

ZDiSK-ZPM.271.12.2023

INFORMACJA – ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny (dzielnica Czerwionka)

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej jako ustawa Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie. Prosimy o wyjaśnienia co należy zastosować jako zabezpieczenie kabla w ziemi w poz. 2.1.6.5 przedmiaru? Czy ma to być łupina betonowa czy rura dwudzielna i jaki mają być wymiary? Prosimy o wyjaśnienie i zamieszczenie schematu zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający w pozycji 2.1.6.5 przedmiaru robót, przewidział ewentualne zabezpieczenie kabli energetycznych dwudzielną rurą osłonową. Według dostępnych map zasadniczych kable takie znajdują się w ciągu ulic Rymera i Damrota. W czasie robót budowlanych okazało się może, że część z nich wymaga zabezpieczenia. Do wyliczeń należy przyjąć rury o średnicy $\varnothing$ 110 mm. Zabezpieczenie wykonać należy zgodnie ze sztuką budowlaną.

.....
Dyrektor Zarządu Dróg
i Służb Komunalnych
w Czerwionce – Leszczynach
mgr inż. Piotr Łuc